



426011, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. 10 лет Октября, д.18 а, тел. (3412) 73-01-76
e-mail: dou62ds@mail.ru

09.10.2020г

Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы г. Ижевска

ОТЧЕТ

На предписание № 02/104/1/1-9 от 21.10.2019 года Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска в Удмуртской Республике по результатам плановой проверки.

№	Мероприятия	Ответственные лица	Сроки исполнения
1	По пункту 1 /1/1 «В помещениях здания детского сада используются отделочные материалы (линолеум, покрытие стен (обои)), не имеющие сведений (сертификаты) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (спальные помещения групп «Пчелка», «Солнышко», «Радуга», «Дельфин», «Ромашка», кабинет заведующего, педагогический кабинет)»	Заведующий Кандакова М.Н.	21.10.2020г В педагогическом кабинете и кабинете заведующего стены перекрашены водоэмульсионной краской (фото прилагается) По вопросу замены линолеума в группах и спальнях Д/С отправлено письмо в Управление образования Администрации города Ижевска от 24.03.2020 № 9 о выделении денежных средств на устранение предписания (письмо-ответ прилагается)
2	По пункту 1/1/2В здании МБДОУ № 62 эвакуационное освещение не предусмотрено.	Заведующий Кандакова М.Н.	21.10.2020 Отправлено письмо в Управление образования Администрации города Ижевска от 24.03.2020 № 9 о выделении денежных средств на устранение предписания (письмо-ответ прилагается)
3	По пункту 1/1/3 Исполнительная документация на	Заведующий	21.10.2020

	системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и эвакуации людей при пожаре) объекта отсутствует.	Кандакова М.Н.	Документация имеется (фото прилагается)
4	По пункту 1/1/4 В помещениях здания детского сада установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа, вместо требуемого 3 типа (фактически число мест в детском саду 163).	Заведующий Кандакова М.Н.	21.10.2020 Отправлено письмо в Управление образования Администрации города Ижевска от 24.03.2020 № 9 о выделении денежных средств на устранение предписания (письмо-ответ прилагается)
5	По пункту 1/1/5 Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" складских помещений (склад кастелянши, склад педагога).	Заведующий Кандакова М.Н.	21.10.2020 Документация имеется (фото прилагается)
6	По пункту 1/1/6 Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний не организовано.	Заведующий Кандакова М.Н.	21.10.2020 Отправлено письмо в Управление образования Администрации города Ижевска от 24.03.2020 № 9 о выделении денежных средств на устранение предписания (письмо-ответ прилагается)
7	По пункту 1/1/7 Повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания МБДОУ 62	Заведующий Кандакова М.Н.	21.10.2020 Обработка проведена, ждем протокол лабораторного заключения) Копия счета на оплату прилагаем Денежные средства выделены из иных субсидий
8	По пункту 1/1/8 Помещение горячего цеха для приготовления пищи не защищено автоматической пожарной сигнализацией	Заведующий Кандакова М.Н.	21.10.2020 Предписание устранено , фото прилагается
9	Пункт 1/1/9 Приборы контрольно-приемные и приборы управления установлены в помещениях без круглосуточного пребывания дежурного персонала	Заведующий Кандакова М.Н.	21.10.2020 За контролем приборов организовано дежурство дежурных администраторов Приказ от 09.01.2020 №24-ОД (скан прилагается), частично предписание устранено, при выделении денежных средств будет проведен демонтаж и монтаж

		и оборудования в центральный холл детского сада
--	--	---

Заведующий МБДОУ № 62

М.Н.Кандакова



Директор МБДОУ Ч.Б.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
№62» (МБДОУ №62)



«62-й НОМЕР ОУНПШ САД»
ШКОЛАОЗЬ ДЫШЕТОНЬЯ
МУНИЦИПАЛ КОНЬДЭТЭН
ВОЗИСЬКИСЬ УЖЬЮРТ
(62-й номер ШДМКВУ)

426011, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. 10 лет Октября, д.18 а, тел. (3412) 73-01-76
e-mail: dou62ds@mail.ru

19.02.2021г

Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы г. Ижевска

ОТЧЕТ

На предписание № 02/104/1/1-9 от 21.10.2019 года Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска в Удмуртской Республике по результатам плановой проверки.

1. По пункту 1 /1/1

«В помещениях здания детского сада используются отделочные материалы (линолеум, покрытие стен (обои)), не имеющие сведений (сертификаты) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (спальные помещения групп «Пчелка», «Солнышко», «Радуга», «Дельфин», «Ромашка», кабинет заведующего, педагогический кабинет»
ПОВТОРНО НАПРАВЛЕНО письмо в Управление образования Администрации города Ижевска от 19.02.2021 № 6 «О выделении денежных средств на устранение предписания» (ответ ждем)

2. По пункту 1/1/2В здании МБДОУ № 62 эвакуационное освещение не предусмотрено
ПОВТОРНО НАПРАВЛЕНО письмо в Управление образования Администрации города Ижевска от 19.02.2021 № 6 «О выделении денежных средств на устранение предписания» (ответ ждем)

3. По пункту 1/1/4 В помещениях здания детского сада установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа, вместо требуемого 3 типа (фактически число мест в детском саду 175).
ПОВТОРНО НАПРАВЛЕНО письмо в Управление образования Администрации города Ижевска от 19.02.2021 № 6 «О выделении денежных средств на устранение предписания» (ответ ждем)

4. По пункту 1/1/6 Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний не организовано.

ПОВТОРНО НАПРАВЛЕНО письмо в Управление образования Администрации города Ижевска от 19.02.2021 № 6 «О выделении денежных средств на устранение предписания» (ответ ждем)
Остальные пункты предписания исполнены по мере поступления денежных средств

Заведующий МБДОУ 62

М.Н.Кандакова

