



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426008, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 323, тел. 60-66-57 E-mail: oktgpnn@mchs-18.ru

г. Ижевск

«21» октября 2019 г.

Предписание № 02/104/1/1-9

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 62» (далее по тексту – МБДОУ № 62), заведующему МБДОУ № 62» Кандаковой Марии Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 02/104 от «26» сентября 2019 г., выданного заместителем главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Королевым Алексеем Витальевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 9 ч. 30 мин. «2» октября 2019 г. по 16 ч. 00 мин. «21» октября 2019 г. проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты МБДОУ № 62 (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 18а), осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 18а.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Тихомирова Гульнара Сагитовна.

совместно с: заведующим МБДОУ № 62 Кандаковой Марией Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1/1/1 | В помещениях здания детского сада используются отделочные материалы (линолеум, покрытие стен (обои)), не имеющие сведений (сертификаты) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (спальные помещения групп «Пчелка, «Солнышко», «Радуга», «Дельфин», «Ромашка», кабинет заведующего, педаго- | ст. 145 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г, | 01.10.2020 | |

| | | | | |
|-------|--|--|------------|--|
| | гический кабинет, коридорный проем групп «Ромашка» и «Радуга». | | | |
| 1/1/2 | В здании МБДОУ № 62 эвакуационное освещение не предусмотрено. | п.п. 33,43 Правил противопожарного режима в РФ. | 01.10.2020 | |
| 1/1/3 | Исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и эвакуации людей при пожаре) объекта отсутствует. | п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. | 01.10.2020 | |
| 1/1/4 | В помещениях здания детского сада установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа, вместо требуемого 3 типа (фактически число мест в детском саду 163). | ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ 22.07.2008 п. 4.1 таблица 1 НПБ 104-03; п. 1 таблицы 2 СП 3.13130.2009 | 01.10.2020 | |
| 1/1/5 | Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" складских помещений (склад кастаньяши, склад педагога). | п. 20 Правил противопожарного режима в РФ | 01.10.2020 | |
| 1/1/6 | Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний не организовано. | п. 24 Правил противопожарного режима в РФ | 01.10.2020 | |
| 1/1/7 | Повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания МБДОУ № 62 не проведена (гарантийный срок огнезащитной эффективности истек 14.11.2016 г.) | п. 21 Правил противопожарного режима в РФ | 01.10.2020 | |
| 1/1/8 | Помещение горячего цеха не защищено автоматической пожарной сигнализацией. | ст. 6, ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г, НПБ 110-03, приложение п. 4, таблица 1, п. 9. СП 5.13130.2009 п. А.4 таблица А1, п. 9 | 01.10.2020 | |
| 1/1/9 | Приборы контрольно-приемные и приборы управления установлены в помещениях без круглосуточного пребывания дежурного персонала. | ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 13.14.5 СП 5.13130.2009, п. 12.48 НПБ 88-2001 | 01.10.2020 | |

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Ижевска
по пожарному надзору Тихомирова Г.С.
(должность фамилия, инициалы инспектора)



«21» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Жаппакова Мария Ушмаевна, заведующий

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» но 2019 г.

[Signature]
(подпись)